

CA. 54/2025 – GRSP.

Santo Antônio da Platina, 17 de março de 2025.

A

Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina.

A/C Sr.: Edson Muniz Gonçalves.


Em resposta ao Requerimento nº 83/2025 de 07 de março de 2025, referente solicitação de canalização de água, no fundo da Escola Tiradentes que transpassa pela antiga Empresa Cernopi localizada na Rua Nossa Senhora das Graças, que vem ocasionando mau cheiro no local em Santo Antônio da Platina, temos a informar o seguinte:

- A Sanepar enviou até local uma equipe da empreiteira ENGEZZI para realizar os testes de Vistoria Técnica Operacional "VTO" nas redes coletoras de esgoto do Colégio Tiradentes, porém ao realizar os testes constatou-se que a tubulação e a caixa de passagem de esgoto interna do colégio estão entupidas e ocorrendo extravasamento (Imagem), sendo assim tratar-se de problemas interno na tubulação de esgoto do colégio, o que pode estar ocasionado vazamento e mau cheiro no terreno vizinho (Cernopi), neste caso a manutenção é de responsabilidade do proprietário ou responsáveis legais pelo imóvel.
- Imagem da Caixa de Passagem de esgoto existente no Colégio.




- A Sanepar ressalta que realiza manutenção na rede coletora de esgoto até o ponto da ligação do imóvel, não podendo realizar serviços em trechos de tubulações internas em áreas de particulares ou de terceiros.

Atenciosamente,


Everton Luis da Silva
Técnico em Edificações

Gerência Regional de S. A. da Platina


Walmir Antônio Jorge
Gerente Regional

Gerência Regional de S. A. da Platina